

# 台灣電力公司輸變電工程處北區施工處「345 千伏核一~汐止串接松湖輸電線路第 29A 號連接站鐵塔及地下電纜管路用地辦理變更都市計畫草案公開展覽前座談會」會議紀錄

壹、會議時間：111 年 4 月 18 日(一)，14 時 00 分

貳、會議地點：臺北市內湖區公所 5 樓第二會議室(臺北市內湖區民權東路 6 段 99 號)

參、主席：台電公司輸變電工程處北區施工處王添福副處長                      紀錄:周啓文

肆、出(列)席人員：如簽到名冊

伍、主席致詞：台電公司為辦理旨述線路召開本次座談會，感謝所有與會人員蒞臨指導，近期因疫情變化，併祝與會人員平安健康。在此謹藉本次會議希與各界進行交流，並做為本案變更都市計畫及日後工進參考。

陸、主辦單位簡報說明(略)。

柒、意見交流：

一、台電公司：感謝土地所有權人李小姐出席本次座談會，本案所需變更都市計畫土地跨涉 2 地號，土地所有權人眾多，考量疫情因素，謹將座談會採上、下午兩場分流方式辦理。上午場次相關出席人員已陸續提供寶貴意見，下午場次擬優先將發言機會請李小姐踴躍表達。李里長今日上、下午場次全程參與，也提供主辦單位非常重要的建議，台電公司會虛心接受，日後也會納入未來發包施工考量。

二、土地所有權人李小姐：對於本案部份細節想請教台電公司，包括

(一) 有關台電公司本案之電力設施，是否有預留安全距離？

台電公司回復：本案第 29A 號連接站鐵塔帶電設施距土地邊界水平距離達 6.5 公尺以上，採單基樁設計，相關設備將架設於平台上，規劃帶電設施距離地面將逾 10 公尺；復加本案預留之綠帶，安全距離符合相關規定，能妥適保障安全性。

(二) 鐵塔高度約多高？

台電公司回復：目前規劃之第 29A 號連接站鐵塔高度約 70 公尺。

(三) 台電公司所購置之土地範圍是否有涵蓋隔離綠帶？

台電公司回復：目前規劃之購置範圍已含隔離綠帶。

(四) 台電公司之安全措施除隔離綠帶外，現場會設置圍籬嗎？

台電公司回復：本案採單基樁設計，平台距離地面約 2 層樓高，平台下方設有爬梯、護籠等設備，現場會另置鎖具，一般民眾無法任意進入。

(五) 第 29A 號連接站鐵塔施作後，周遭建築物會因鐵塔而有相關法令限制嗎？

台電公司回復：依據營造安全設施標準，距離 345 千伏電纜線 5 公尺範圍內不可有建物。本案位處山稜線，現況周邊均無建物，鄰近社區相對距離亦符合法令規定，本案並不影響周遭建築物。

(六) 本地號(內湖區西湖段一小段 66-4 地號)有部分土地所有權人設有抵押權或無法聯繫，是否會影響本案？徵收與買賣價格是否相同？購置土地是否包含地下電纜的範圍？

台電公司回復：本案台電公司擬購置土地已含地下電纜面積，本公司於變更都市計畫完成後，即會針對上述狀況之土地所有權人啟動徵收程序，其餘同意讓售之土地所有權人，本公司會以協議價購之方式購置土地。徵收土地價款將依照內政部核定之徵收價款，可能會低於本案協議價款。

### 三、內湖區西安里李里長：

(一) 本案工程鄰近知名景點金面山，為維護民眾安全，是否可針對連接站鐵塔施設圍籬？

台電公司回復：目前規劃第 29A 號連接站鐵塔逾 1,000 平方公尺，鐵塔平台下方可供民眾登山之餘至平台下稍事休憩，平台可提供遮陽避雨功能；復加現場爬梯、護籠已設鎖具，應可避免人員誤入。考量配合山林景觀，目前暫無規劃施設圍籬。另有關於地下電纜部份，因電纜埋設地面下數公尺，除非機具開挖，一般民眾不易接觸地下電纜纜線，未來可視情況於地

面上豎立標誌告知以提醒民眾留意。

(二) 台電之協力廠商是否會洽臺北市府大地工程處研討如何美化鐵塔與周邊？

台電公司協力廠商回復：景觀美學是目前民眾關心課題，未來會洽大地工程處討論登山步道改道事宜；惟鐵塔鐵構件須符合飛航管制規定，未來將依規漆以紅白相間色漆（如法令異動將配合調整），另平台下方之水泥基樁亦將配合相關規定辦理。

(三) 本次座談會結束後，下一次的會議如何安排？

臺北市府都市發展局回復：後續台電公司向臺北市府申請變更都市計畫後，本府將於計畫公開展覽期間辦理說明會，會議地點將洽覓鄰近里民之合適場地如區公所等，屆時會通知里長、土地所有權人、台電公司及相關單位出席。本案都市計畫變更完整流程包括，台電公司召開變更都市計畫草案公開展覽前座談會→台電公司向臺北市府申請變更都市計畫→臺北市府辦理公開展覽並舉行說明會→臺北市都市計畫委員會審議→內政部都市計畫委員會審議→計畫公告實施。相關流程均為法定程序，臺北市府後續將依規定配合辦理。

捌、會議結論：感謝與會人員參與本次座談會，本公司將記錄各位提供之寶貴意見，並盡速申辦本案之變更都市計畫以利工進。本次會後如尚有其他建議，亦可於會後7日內提供書面予主辦單位統整。

玖、散會：下午3時30分(以下空白)

台灣電力公司輸變電工程處北區施工處

345 千伏核一~汐止串接松湖輸電線路第 29A 號連接站鐵塔及地下電纜管路  
 用地辦理變更都市計畫草案公開展覽前座談會

出席人員名冊

時間	111 年 4 月 18 日(一)14:00		地點	臺北市內湖區公所 5 樓第 2 會議室 (臺北市內湖區民權東路六段 99 號)	
主席	台電公司北區施工處 王添福副處長		紀錄	周啓文	
出席人員		單位	職稱	簽名(請以正楷書 寫,以利辨識)	電話
	1	土地所有權人		李信美	/ /
	2	土地所有權人			
	3	土地所有權人			
	4	土地所有權人			
	5	土地所有權人			
	6	土地所有權人			
	7	土地所有權人			
	8	土地所有權人			
	9	土地所有權人			
10	土地所有權人				

台灣電力公司輸變電工程處北區施工處

345 千伏核一~汐止串接松湖輸電線路第 29A 號連接站鐵塔及地下電纜管路

用地辦理變更都市計畫草案公開展覽前座談會

出席人員名冊

時間	111 年 4 月 18 日(一)14:00		地點	臺北市內湖區公所 5 樓第 2 會議室 (臺北市內湖區民權東路六段 99 號)	
主席	台電公司北區施工處 王添福副處長		紀錄	周啓文	
出席人員	單位	職稱	簽名(請以正楷書寫,以利辨識)	電話	
	1	西寧社區發展協會	總幹事	張定銀	
	2	電機技師		鄭人璋	
	3	大地工程技師		林彥志	
	4			蔡宜璋	
	5	西寧里辦公處	里長	李國榮	
	6	臺北市政府都發局		陳奕真	
	7	台電北區施工處	專員	黃訓茹	
	8				
	9				
10					

台灣電力公司輸變電工程處北區施工處

345 千伏核一~汐止串接松湖輸電線路第 29A 號連接站鐵塔及地下電纜管路  
 用地辦理變更都市計畫草案公開展覽前座談會

出席人員名冊

時間	111 年 4 月 18 日(一)14:00		地點	臺北市內湖區公所 5 樓第 2 會議室 (臺北市內湖區民權東路六段 99 號)	
主席	台電公司北區施工處 王添福副處長		紀錄	周啓文	
出席人員		單位	職稱	簽名(請以正楷書 寫,以利辨識)	電話
	1	台電公司 北區處	副處長	王添福	
	2	"	課長	蔡萬洋	
	3	"	經理	葉明志	
	4	"	專員	施余玲	
	5	"	課長	謝昇發	
	6	"		游蔚豪	
	7	"		張淑娟	
	8	"		趙淑娟	
	9	"		趙書信	
10	台電公司 北區處	課長	杜高鋒		