

電網瓶頸線路

區域		線路別	發生瓶頸原因
北部地區	中壢市、八德市地區	69kV松樹~普仁線	環路負載較重，線路N-1導致超載
北部地區	八德市、大溪地區	69kV松樹~廣興線	環路負載較重，線路N-1導致超載
南部地區	台南市市區及仁德區	69kV台南~後甲海線	環路負載較重，線路N-1導致超載
北部地區	汐止市及松山內湖地區	161kV汐止~民權紅線	環路負載較重，線路N-1導致超載
北部地區	汐止市及松山內湖地區	161kV汐止~民權白線	環路負載較重，線路N-1導致超載